



Medellin, 31 de Enero 2023

Señores:

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION DISTRICTO PEREIRA

Atn, Diana Julieth Montealegre.

Pereira

Referencia: informe Tecnico.

Objeto: Prestación de servicios de recarga de extintores para las sedes y oficinas del departamento de Risaralda de Dirección Seccional de Administración y Distrito Pereira.

Orden de Compra: 102046

Se certifica que la empresa IMPLESEG SAS., identificada con Nit. 890.921.246-6 presto el servicio de "Recarga, y mantenimiento preventivo de extintores para la RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO", identificada con Nit. 800165939.

INFORME TECNICO:

El servicio de recarga y mantenimiento se prestó para los extintores tipo (multipropósito ABC , CO2, y Tipo K) quedando como fecha de vencimiento enero de 2024.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

RECARGA EXTINTOR ABC DE 5,10, 20,30 LBS: se realizó reposición total de polvo químico seco con PUREZA DEL 70%. Presurizado con nitrógeno puro. INCLUYE: Prueba neumática, cambio de empaques, pasador, pin, sello de seguridad, resorte, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2015.

MANTENIMIENTO EXTINTORES: Revisión general física del equipo (Localización, estado de la pintura, verificación de corrosión, rotulación) Verificación del peso del extintor. Prueba de conductividad. Verificación de prueba hidrostática, cambio de empaques, pasador, pin, sello de seguridad, resorte, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2015.

RECARGA EXTINTOR CO2 5 y 20: Reposición total del Dióxido de carbono con PUREZA DEL 99%. INCLUYE: Prueba de conductividad, cambio de empaques, pin y sello de

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

seguridad, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001 :2015.

RECARGA EXTINTOR H2O 2.5 GLS: Reposición total del agua y el aditivo penetrante. INCLUYE: Prueba neumática, cambio de empaques, pin y sello de seguridad, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808.

RELACION DE EQUIPOS INTERVENIDOS:

Artículo	Departamento	Municipio	Dirección de entrega	CANTIDAD
Recarga de Extintor de agua de 2 ½ galones	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	11
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	17
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Santa Rosa	Santa Rosa Edificio EL CAM Calle 13 No. 16 B 14	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Apia	Apia Calle 9a con Carrera 10 Esquina	2
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Quinchia	Quinchia Carrera 6 con calle 9	1
Recarga de Extintor de CO2 de 5 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	17
Recarga de Extintor de CO2 de 5 libras	Risaralda	Santa Rosa	Santa Rosa Edificio EL CAM Calle 13 No. 16 B 14	1

Recarga de Extintor de CO2 de 5 libras	Risaralda	Apia	Apia Calle 9a con Carrera 10 Esquina	2
Recarga de Extintor de CO2 de 5 libras	Risaralda	Quinchia	Quinchia Carrera 6 con calle 9	1
Recarga de Extintor de CO2 de 20 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	13
Recarga de Extintor de CO2 de 20 libras	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	13
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	7
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	7
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	34
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	7
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	34

Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	7
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	8
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	3
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Pereira	Juzgados de menores Carrera 7 No. 30-06 SIRPA	4
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Dosquebradas	CAM Dquedas Av. Simón Bolivar cra 16 con calle 32, numero 32-56	7
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Dosquebradas	C.C. LOS MOLINOS Av. Simón Bolivar carrera 16 con calle 32, numero 32-56	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Dosquebradas	Guadalupe Plaza Cra.16 No. 35-03-LOCAL 218-219-222-223-224-225	2
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Santa Rosa	Santa Rosa Edificio EL CAM Calle 13 No. 16 B 14	5

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Marsella	Marsella Calle 9 No. 9-12	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	La Virginia	La Virginia Carrera 7 No. 9-14	2
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Balboa	Balboa Carrera 8 No. 7-13	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	La Celia	La Celia Calle 3ª No. 3-32/38	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Santuario	Santuario Calle 8 No. 6-31	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Apia	Apia Calle 9a con Carrera 10 Esquina	9
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Puerto Rico	Puerto Rico Carrera 3 No. 7-20	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Belén de Umbria	Belen de Umbria 11 N° 6 - 20 segundo piso	4
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Mistrato	Mistrato Carrera 6A Calles 4A y 5A	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Guatica	Guatica Carrera 6 No. 10-21	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Risaralda	Quinchia	Quinchia Carrera 6 con calle 9	6

Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	8
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	3
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Juzgados de menores Carrera 7 No. 30-06 SIRPA	4
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Dosquebradas	CAM Dquedas Av. Simón Bolívar cra 16 con calle 32, número 32-56	7
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Dosquebradas	C.C. LOS MOLINOS Av. Simón Bolívar carrera 16 con calle 32, número 32-56	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Dosquebradas	Guadalupe Plaza Cra.16 No. 35-03-LOCAL 218-219-222-223-224-225	2
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Santa Rosa	Santa Rosa Edificio EL CAM Calle 13 No. 16 B 14	5
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Marsella	Marsella Calle 9 No. 9-12	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	La Virginia	La Virginia Carrera 7 No. 9-14	2
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Balboa	Balboa Carrera 8 No. 7-13	1

Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	La Celia	La Celia Calle 3ª No. 3-32/38	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Santuario	Santuario Calle 8 No. 6-31	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Apia	Apia Calle 9a con Carrera 10 Esquina	9
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Puerto Rico	Puerto Rico Carrera 3 No. 7-20	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Belén de Umbria	Belen de Umbria 11 N° 6 - 20 segundo piso	4
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Mistrato	Mistrato Carrera 6A Calles 4A y 5A	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Guatica	Guatica Carrera 6 No. 10-21	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Quinchia	Quinchia Carrera 6 con calle 9	6
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	1
Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	1
Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	1

Mantenimiento Preventivo de Extintores	Risaralda	Pereira	Complejo Judicial 5Bis No.39-08	1
Reposición de válvula Extintor polvo químico seco clase ABC de 5 a 30 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	45
Reposición de manómetro Extintor polvo químico seco clase ABC; Extintor de CO2 y Extintor BC de 5 a 30 libras	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	25
Mantenimiento correctivo sello plástico	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	155
Mantenimiento correctivo - anillo de verificación	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	155
Mantenimiento correctivo - calcomania	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	155
Mantenimiento Correctivo - pasador de seguridad	Risaralda	Pereira	Palacio de Justicia Calle 41 No. 7 - 36	155

Nota: El contratista debe anexar el número total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

Nuestros procedimientos de inspección, mantenimiento y recarga de extintores, están basados bajo las NORMAS NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808 **“Talleres de Mantenimiento y recarga de Extintores”** y Nuestro sistema de gestión integral está certificado en ISO 9001:2015, ISO 14001-2015 y ISO 45001-2015 por ICONTEC.



La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta y un días (31) días de enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA MARCELA MUÑETON
Administradora de Servicios